



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области
государственное унитарное предприятие
Ростовской области
«Управление развития систем
водоснабжения»

филиал «Красносулинский»

ИНН 6167110467 КПП 614843001
ОГРН 1136195001227

ул. Свободы, 1 «а»
г. Красный Сулин, Ростовская обл., 346357
e-mail: secretary.sulin@guprousv.ru
сайт: www.guprousv.ru
тел.8 (86367) 5-33-11

Исх. № 2431 от 25.12.23
На № 928 от 22.12.2023

Главе Администрации
Горненского городского поселения

П. Ю. Корчагину

Уважаемый Павел Юрьевич!

В ответ на Ваши письма № 928 от 22.12.2023 о предоставлении сведений о качестве воды, подаваемой абонентам Горненского городского поселения направляю Вам информацию:

Вода, подаваемая абонентам Горненского городского поселения не относится к категории воды питьевого качества. Источником водоснабжения Горненского городского поселения является участок недр, расположенный в 4,3 км к северо-востоку от окраины п. Горный. На участке расположен групповой водозабор, состоящий из 12 шахтных колодцев. У филиала «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ» имеется лицензия на право пользования недрами серии РСТ №81288 вид лицензии ВЭ, выданная государственному унитарному предприятию Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 24 февраля 2021года сроком на 25 лет. Целевое назначение воды подземных источников – для технического водоснабжения.

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28.02.2023 № 28 для потребителей Горненского городского поселения Красносулинского района установлен тариф на техническую воду.

Производственный контроль качества воды, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» и Лицензии на право пользования недрами.

Приложение:

1. Результаты производственного контроля за 2023 год.
2. Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28.02.2023 № 28

Директор
филиала «Красносулинский»
ГУП РО «УРСВ»



С. С. Богданов.

Показатели качества воды на нас. станции п. Донлесхоз за 2023 год

Месяц	Контролируемые показатели																			
	Цветность	Мутность	Остаточный хлор мг/дм ³	pH ед.рН	Жесткость мг/дм ³	Кальций мг/дм ³	Магний мг/дм ³	Перманганатная окисляемость мг/дм ³	Щелочность мг/дм ³	Гидрокарбонаты мг/дм ³	Карбонаты мг/дм ³	Сухой остаток мг/дм ³	Аммоний ион мг/дм ³	Нитрит ион мг/дм ³	Нитрат ион мг/дм ³	Полифосфаты мг/дм ³	Хлориды мг/дм ³	Железо общ мг/дм ³	Сульфаты мг/дм ³	Марганец мг/дм ³
Январь	12.6	0.80	1.14	7.90	23.7	217.4	155.7	1.64	7.2	439.2	432	2388.8	0.33	0.009	23.87	0.05	113.5	0.15	1547.2	<0.10
Февраль	12.0	0.97	1.15																	
Март	11.0	1.13	1.14																	
Апрель	10.2	0.93	1.12	7.90	23.4	222.4	150.2	1.60	7.2	439.2	432	2332.2	0.24	0.005	28.65	0.03	100.1	0.09	1365.1	<0.10
Май	9.6	0.82	1.14																	
Июнь	10.2	0.79	1.09																	
Июль	13.0	0.78	1.04	7.80	22.7	216.4	145.9	1.76	7.0	390.4	18	2347.6	0.40	0.006	22.56	0.04	109.5	0.08	1654.3	<0.10
Август	12.9	0.83	0.91																	
Сентябрь	15.5	1.18	0.91																	
Октябрь	11.9	1.01	1.00	7.87	22.8	218.4	144.7	1.60	7.2	378.2	30	2304.8	0.29	0.008	26.58	0.05	119.5	0.10	1432.8	<0.10
Ноябрь	12.4	0.76	0.92																	
Декабрь	11.7	0.79	0.95																	
Средние цифры за 2023г	11.9	0.90	1.04	7.87	23,2	218,7	149,1	1,65	7,2	411,8	228	2343,4	0,32	0,007	25,42	0,04	110,7	0,11	1499,9	
Нормативы по СанПиН 1.2.3685-21	20,0	1,50	1,20	9,00	7,0	130,0	50,0	5,00	не норм	не норм	не норм	1000,0	2,00	3,000	45,00	3,50	350,0	0,30	500,0	0,010

Начальник лаборатории контроля
качества питьевых и сточных вод



Л.В. Казьмина